

Положение об электроснабжении в СНТ «Вега-4»»

Утверждено Общим собранием членов СНТ «Вега-4»»
(потребителей электроэнергии)
20.04.2015 г.

Настоящее положение разработано на основании ст.ст. 539-547 Гражданского кодекса РФ, ФЗ РФ № 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Устава СНТ «Вега-4» и договора электроснабжения с ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Положение поясняет вопросы электроснабжения садоводов СНТ «Вега-4»».

1. Основные положения.

- 1.1.** Электроснабжение товарищества и садовых участков его членов (далее - «Абонентов») осуществляется на основании договора электроснабжения между СНТ «Вега-4» и ОАО «Новосибирскэнергосбыт», её филиалами через присоединенную электросеть с оплатой по показаниям общих расчётных счётчиков установленных на подстанциях.
- 1.2.** Ответственность за обеспечение технической эксплуатации электроустановок и электросети СНТ возлагается на Правление СНТ в лице ответственного за электрохозяйство и его заместителя.
- 1.3.** Надёжность электроснабжения Абонентов обеспечивается электроснабжающей организацией ОАО «Новосибирскэнергосбыт» и Правлением СНТ – в соответствии с требованиями электроприёмников 3-й категории до линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности.
- 1.4.** Абонентам электроэнергия поставляется только для бытового потребления.
- 1.5.** В качестве расчётной нормы подачи электроэнергии определить мощность равную 3,0 кВт.
- 1.6.** Максимальной мощностью потребляемой для бытовых нужд электроэнергии установить равную 15,0 кВт.
- 1.7.** Установка счётчиков Абонентам СНТ осуществляется специалистами имеющими допуск на проведение таких работ или штатным электромонтером СНТ за счёт Абонента (Садовода). Работы на ВЛ по отсоединению, подключению и обслуживанию Абонентов – выполняются электромонтерами СНТ «Вега-4» (данные работы проводятся по предварительной заявке ч/з правление СНТ). Обслуживание участка от ЛЭП-0,4 кВт до садового дома, внутренняя проводка, а так же установка электроприборов осуществляется за счёт Абонента (Садовода).
- 1.8.** Приобретение счётчика осуществляется за счёт Абонента (Садовода). Каждый вновь устанавливаемый расчётный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке пломбу СНТ «Вега-4»». На счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью поверки не более 12 мес. Класс точности не более – 1,0 (электронный счетчик аналогичный по типу «Меркурий», «Нева», «Энергомера» и др.).
- 1.9.** Для электроснабжения Абонентов используется однофазное напряжение («фаза»-«ноль»).
- 1.10.** Электроснабжение Абонентов трёхфазным напряжением и использование трёхфазных счётчиков допускается при соблюдении следующих условий: наличия свободной мощности и положительного Решения Правления СНТ по письменному заявлению Абонента с обоснованием причин, разрешения электроснабжающей организации. В этом случае допуск к эксплуатации трёхфазных установок осуществляется инспекцией Госэнергонадзора.
- 1.11.** При аварийном отключении электроэнергии, отключении в связи с проведением ремонтных работ, отключении в связи с допущенными Абонентом нарушением правил потребления электроэнергии, энергоснабжающая организация и Правление СНТ «Вега-4»», за убытки Абонента – ответственности не несут.
- 1.12.** Все заявки на работы по обслуживанию части принадлежащей Абоненту выполняются по предварительной заявке, которая оформляется в правлении СНТ «Вега-4»», в специальном **журнале заявок.**
- 1.13.** В функциональные обязанности электромонтеров СНТ «Вега-4»», в части работ по обслуживанию электроустановок СНТ, не входит обслуживание оборудования от места присоединения к опоре и дальше на участках линии принадлежащих Абонентам, это обслуживание являются платным.

2.1. Права и Обязанности Правления СНТ.

Обязанности Правления СНТ:

- обеспечивать техническую эксплуатацию электроустановок СНТ в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ), Правилами техники безопасности (ПТБ) и другими правилами;
- снимать контрольные показания и проводить техническое обследование прибора учёта Абонента. Осуществлять проверку у Абонентов, вводных автоматических выключателей (автоматов), распределительной сети на соответствие техническим требованиям, требованиям пожарной безопасности, а также разрешенной мощности потребления;
- обеспечить потребителей электроэнергией на бытовые нужды;

Правление СНТ вправе:

- осуществлять контроль потребления Абонентами электроэнергии по показаниям электросчётчиков, исправность и наличие пломб не зажимах электросчётчиков, а так же мощность вводных автоматов.
- прекращать подачу электроэнергии абоненту без предупреждения в случаях:
 - а) неоплаты потребленной электроэнергии при просрочке сроков оплаты более 3 месяцев;
 - б) подключения токоприёмников помимо счётчика и потребления электроэнергии с неисправным или отсутствующим

электросчетчиком;

в) отказа в допуске представителей Правления и электромонтеров СНТ «Вега-4» прибывших для проверки электросети;

г) самовольного подключения Абонента к электросети СНТ «Вега-4».

- временно прекращать подачу электроэнергии при обнаружении угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и здоровья людей.

- возобновлять подачу электроэнергии Абоненту, допустившему нарушение Правил потребления электроэнергии, только после устранения им нарушений или неисправностей сети, а также при условии погашения задолженности по оплате потребленной электроэнергии, в том числе перерасчета оплаты в соответствие с действующими тарифами затрат на отключение и подключение к электросети СНТ.

- лишать Абонента права пользования электросетью СНТ «Вега-4» в случае:

выявления случая хищения электроэнергии из сетей СНТ «Вега-4»;

исключении из членов СНТ.

2.2 Права и Обязанности Абонента

Обязанности Абонента:

- обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность электросети, приборов и оборудования в садовом доме, применять электрооборудование только заводского изготовления.

- использовать электросчётчики, разрешенные к применению для бытовых нужд;

- незамедлительно сообщать Правлению СНТ о неисправностях в работе счетчика.

- при замене электросчётчика немедленно поставить в известность Правление СНТ, объяснив причину замены, вызвать штатного электрика СНТ для снятия показаний счётчиков и пломбировки нового счётчика.

- предоставлять должностным лицам электроснабжающей организации, членам Правления СНТ и штатному электрику СНТ беспрепятственный доступ к электроустановкам, счётчикам и схемам учета электроэнергии, находящихся в жилых и хозяйственных строениях.

- производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников на своем участке, находящихся в охранной зоне ЛЭП.

Абонент вправе:

- использовать электроэнергию только в бытовых целях.

- производить сверку расчетов за электроэнергию с бухгалтером СНТ.

- обжаловать действия и Решения Правления СНТ нарушающие права Абонента на Общем Собрании СНТ.

Абоненту запрещается:

- самовольно подключать свой участок к электросети СНТ.

- подключать электронагрузку сверх разрешенной нормы.

- увеличивать номинальное значение токов плавких вставок предохранителей и других защитных устройств.

- применять самодельные нагревательные и отопительные электроприборы.

3. Порядок расчётов и платежей.

3.1. Оплата потребленной электроэнергии Абонентом производится один раз в квартал по показаниям счетчика, согласно установленным на день платежа тарифам. При оплате Абонент обязан сообщать показание счётчика.

3.2. Расход электроэнергии определяется по показаниям счётчика на день оплаты.

3.3. Абонент в обязательном порядке оплачивает потери **в линии и трансформаторе** установленные энергоснабжающей организацией, согласно договора с ОАО «Новосибирскэнерго».

3.4. В случае просрочки оплаты более 60 календарных дней электроснабжение Абонента прекращается до ликвидации задолженности.

3.5. В случае обнаружения неучтенного потребления электроэнергии Абонентом (путем изменения схемы включения счётчика, его повреждения, срыва пломбы, искусственного торможения диска, подключения токоприемников до счётчика и т.д.) членами Правления СНТ или штатным электриком СНТ составляется АКТ обнаружения нарушения с последующим привлечением виновного к административной ответственности и перерасчетов расхода электроэнергии и её оплаты.

3.6. Установленные законодательством РФ льготы для отдельных категорий граждан по оплате потребляемой электроэнергии по месту жительства в СНТ «Вега-4» не действуют.

3.7. В случае обнаружения неучтенного потребления электроэнергии Абонентом (путем изменения схемы включения счётчика, его повреждения, срыва пломбы, искусственного торможения диска, подключения токоприемников до счётчика и т.д.) по решению Правления СНТ «Вега-4» могут приниматься другие меры (штрафы и т.д.).

Разработал:

/С.В.Максимов/